СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1547

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «Белый свет 2000».
Юридический адрес: 125080, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, стр. 3, эт. 4, ком. 3.
Фактический адрес: 125080, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, стр. 3, эт. 4, ком. 3.
Телефон: +7 (495) 785-17-67, e-mail: info@belysvet.ru.
(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Компоненты прибора управления пожарного: щит аварийного освещения BS-AKTEON, пульт аварийного освещения BS-ALARIS, выпускаемые по ТУ 26.30.50-009-54762960-2020
(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

НА ОСНОВАНИИ
(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 036-03-24-Д-ВТ от 07.03.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.005.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест».**

Фактический адрес: **630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 48, эт. 9, пом. 44.**

Регистрационный номер: **СБ.ОС.013**

Дата регистрации: **12.03.2024**

Срок действия сертификата: **11.03.2027**

Руководитель органа по сертификации _____ Гамируллина Р.Н. _____
(ФИО) (подпись)

М.П.

г. Новосибирск